

Lækagejagt

HOFOR tilsætter et ufarligt grønt sporstof i fjernvarmevandet for at finde utætheder i kundernes varmtvandsbeholdere og vekslere. Formålet er at nedbringe antallet af utætheder.

Tilsætning af sporstof til fjernvarmevandet vil betyde, at beboere i ejendomme med utætheder i varmtvandsbeholderens varmespiral vil opleve, at det varme vand i hanen bliver grønt.

I gamle varmtvandsbeholdere kan der let opstå utætheder, så vandet fra fjervarmesystemet løber ud i brugsvandet eller omvendt.

Så snart din varmeinstallation er repareret, vil sporstoffet ikke være i kontakt med dit brugsvand, og vandet vil igen blive klart.